

Odbor životního prostředí
/ oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Nabytí právní moci dne: 6.1.2024

v Chrudimi dne: 6.1.2024

-2-



Č. j.: CR 091061/2023 OŽP/CI - 3731
Spis. Zn.: CR 062391/2023 CI
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet listů: 7
Počet příloh: 1 sv./ověřená PD po nabytí právní moci rozhodnutí, 1x žadatel
ČVE: I/503/2833

Vyřizuje: Lenka Coufalová
Tel: 469 657 334
E-mail: lenka.coufalova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 6.12.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 28.7.2023 podala

Obec Tuněchody, IČO 00271080, Tuněchody č.p. 2, 537 01 Chrudim 1,
kteřou zastupuje na základě plné moci

Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Splašková kanalizace a ČOV Tuněchody (dále jen "stavba")

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí -
pozemky dotčené stavbou

Pardubický
Tuněchody (okres Chrudim); 572420
Tuněchody (okres Chrudim); 771465
na pozemku st. p. 69/1, parc. č. 2/3, 3/2, 13/1,
21/5, 116/9, 116/10, 118/11, 118/12, 119/3,
128/21, 128/25, 139, 154/2, 154/7, 159/7,
159/8, 159/9, 165/6, 165/7, 165/9, 165/11,
165/12, 165/13, 167/2, 167/4, 167/5, 167/6,

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí -
zasahující ochranné pásmo

Přímé určení polohy – stavba ČOV (S-JTSK)

168/6, 184/4, 224, 249/2, 307/4, 325/16,
625/3, 625/6, 690/5, 691/2, 735/1, 735/2,
735/34, 735/35, 745/13, 840/1, 840/8, 844/2,
844/3, 850/1, 854/1, 854/3, 873/1, 877, 886/1,
888/4, 888/7, 888/13, 890/1, 892, 893/1,
893/7, 893/9, 898/1, 898/8, 898/33, 898/34,
931/21, 931/22, 948, 952, 954/1, 971/2,
971/3, 992, 993

st. p. 75/5, parc. č. 2/1, 2/9, 59, 116/6, 116/7,
118/9, 118/10, 119/2, 128/67, 128/68, 128/72,
163, 165/4, 168/5, 307/3, 625/7, 625/8, 689/3,
690/1, 888/19, 898/5, 1018

Y: 643026 X: 10666913

Účel stavby:

odvádění splaškových odpadních vod a jejich zneškodňování a následnému vypouštění do vodního toku.

Popis stavby:

Bude vybudována nová oddílná kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitostí v zastavěné části obce Tuněchody na novou centrální čistírnu odpadních vod s kapacitou 1000 EO. Areál ČOV se bude celý nacházet na pozemku p.č. 745/13 v k.ú. Tuněchody. Přecházející odpadní vody budou odváděny odtokovým potrubím do výústního objektu na pozemku p.č. 898/1 v k.ú. Tuněchody, kde budou vypouštěny do vodního toku „Náhon od Tuněchod“ (IDVT 10185474).

SO 01 Gravitační splašková kanalizace

Jedná se o splaškové kanalizační řady převážně v souvislé obecní zástavbě v celkové délce 4.062 m v dimenzi DN 250 až DN 300 z materiálu PP SN 12. Na trasách jednotlivých řadů jsou osazeny typové kanalizační šachty. Jednotlivé kanalizační přípojky nejsou součástí stavby, budou vysazeny pouze odbočky pro jejich napojení.

Kanalizační řady:

stoka A	délky 549 m
stoka A-1	délky 86 m
stoka A-2	délky 50 m
stoka A-3	délky 142 m
stoka A-3-1	délky 87 m
stoka A-4	délky 12 m
stoka A-5	délky 23 m
stoka B	délky 427 m
stoka B-1	délky 77m
stoka B-2	délky 25 m
stoka B-3	délky 94 m
stoka C	délky 604 m
stoka C-1	délky 150 m
stoka C-2	délky 73 m
stoka C-2-1	délky 82 m
stoka C-3	délky 113 m
stoka C-4	délky 172 m
stoka C -4-1	délky 75 m
stoka D	délky 369 m
stoka D-1	délky 142 m
stoka D-1-1	délky 50 m
stoka D-2	délky 353 m
stoka D-2-1	délky 57 m
stoka D-2-2	délky 27 m
stoka D-3	délky 108 m
stoka D-4	délky 73 m
stoka E	délky 42 m

SO 02 Stavební část čerpacích stanic

stavební části čerpacích stanic ČS1 až ČS4 DN2500 na kanalizační síti a 3 DČS DN1000 pro odkanalizování lokality Valachovna. Čerpací stanice jsou z prefabrikovaných kruhových jímek.

ČS1 - hloubky 6 m (mokrý) osazená 2 ks (1+1) ponornými čerpadly - čerpané množství 5,0 l/s, z ČS1 je výtlak V1.

ČS2 - hloubky 6 m (mokrý) osazená 2 ks (1+1) ponornými čerpadly - čerpané množství 4,0 l/s, z ČS1 je výtlak V2.

ČS3 - hloubky 6 m (mokrý) osazená 2 ks (1+1) ponornými čerpadly - čerpané množství 3,5 l/s, z ČS1 je výtlak V3.

ČS4 - hloubky 6 m (mokrý) osazená 2 ks (1+1) ponornými čerpadly - čerpané množství 3,0 l/s, z ČS1 je výtlak V4.

SO 03 Kanalizační výtlaky v kanalizační výtlaky V-1 až V-4 z čerpacích stanic ČS1 až ČS4, dále pak vedlejší výtlaky V-5 až V-6 z DČS. Kanalizační výtlaky jsou navrženy z PE 100 RC v dimenzích d90 a d110 (d40-d50 pro DČS) v celkové délce **1 260 m**.

výtlak V-1 délky 446 m d 110

výtlak V-2 délky 229 m d90

výtlak V-3 délky 176 m d90

výtlak V-4 délky 153 m d90

výtlak V-5 délky 96 m d40

výtlak V-6 délky 108 m d40 - d50

výtlak V-7 délky 52 m d40

SO 04 Přípojky NN k ČOV a ČS - není součástí tohoto povolení.

SO 05 Stavební část ČOV je navržena pro připojení 1000 EO.

ČOV je navržena jako celozakrytá, všechny technologické části jsou navrženy v monobloku (s výjimkou nádrže pro chemické srážení fosforu). V objektu ČOV se pod terénem nacházejí nádrže ČOV (aktivační nádrž s vloženou dosazovací nádrží a kalová nádrž). V nadzemní části ČOV se nachází dmýchána, místnost mechanického předčištění, chodba, sociální zařízení a místnost obsluhy.

Půdorysné rozměry objektu ČOV jsou 8,90 m x 14,80 m. Celková výška ČOV od úrovně upraveného terénu u ČOV je 7,00 m (úroveň +/- 0,00 je stanoven a na kótě 237,80 m). Upravený terén ČOV -0,200 = 238,60, provozní hladina ČOV -0,900 = 236,90, odtok z ČOV -1,400 = 236,40 m.

Na ČOV jsou navrženy tyto technologické části: mechanické předčištění (česlovna), biologické čištění (směšovací aktivace, tj. nízkozatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací), separace kalu v dosazovací nádrži, dmýchárna, kalové hospodářství (akumulace a zahušťování kalu v kalové nádrži), měření a regulace, zařízení na chemické srážení fosforu. Dále je zde určena prostorová rezerva pro případné budoucí osazení třetího stupně čištění – vlastní třetí stupeň čištění, ale není prozatím součástí předloženého návrhu.

SO 06 Areál ČOV oplocení, zpevněné a travnaté plochy - není součástí tohoto povolení.

SO 07 Odtok a obtok ČOV, výústní objekt

odtok z ČOV je délky 229 m z potrubí DN 250, na trase je spojná šachta ŠČOV8 - s napojením havarijního obtoku a ŠČOV9s měrným objektem (Parshallův žlab).

havarijní obtok ČOV je délky 13 m mezi ŠČOV8 a ručními česlemi je z potrubí DN 250, od česlí je potrubí d110. na trase je armaturní šachta o rozměrech 2,05 x 1,40 m, včetně 2 šoupat, na havarijním obtoku bude indukční průtokoměr.

SO SO 08 Vodovodní přípojka k ČOV pro sociální zařízení a příležitostný oplach a čištění technologie ČOV - není součástí tohoto povolení.

SO 09 Příjezdová komunikace k ČOV - není součástí tohoto povolení.

SO 10 Přeložky vodovodu v rámci této akce jsou navrženy celkem 2 úseky přeložek stávajícího vodovodu ve správě VS Chrudim a. s., vzhledem ke stísněným podmínkám v některých lokalitách nelze respektovat normy o prostorovém uspořádání sítí. Celková délka přeložek je 103 m (z toho 90 m potrubí d63 a 13 m potrubí d63).

SO 11 Přeložka dešťové kanalizace v místě navržené ČS1 se nachází stávající dešťová kanalizace PVC DN400. Přeložka bude v délce 11 m z potrubí PVC DN 400 v původní niveletě. Na přeložce budou osazeny 4 šachty (1x prefabrikovaná vstupní šachta DN1000 a 3x plastová revizní šachta DN6000).

PS 01 Strojní část ČOV - technologická linka čištění odpadních vod s kapacitou 1000 EO včetně výhledového stavu. ČOV pracuje na principu nízkozátěžované dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Linka je ve sdruženém objektu ČOV - armaturní šachta, mechanické předčištění, biologická linka, aktivační nádrž, dmýchárna, dosazovací nádrž, chemické hospodářství, kalojem, měření na odtoku.

PS 02 Strojní část ČS - strojní část 4 čerpacích stanic na kanalizační síti.

PS 03 Technologická elektroinstalace ČOV - navazuje na PS 01.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do **tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
2. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Lubor Dítě, ČKAIT 0602230, /dokumentace ke stavebnímu povolení z května 2023 zak.č. M23/015; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podniku, který bude stavbu provádět a termín zahájení stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
4. Nepropustnost nově budovaných nádrží a potrubí bude ověřena zkouškami vodotěsnosti.
5. Detaily křížení kanalizace se zatrubněným náhonem „Náhon od Tuněchod“ budou nejpozději před zahájením prací odsouhlaseny úsekovým technikem Povodí Labe s.p..
6. Výústní objekt bude plynule navazovat na stávající břeh koryta vodního toku a nebude zasahovat do průtočného profilu.
7. Původce odpadů v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. bude veškeré odpady vzniklé stavbou třídit a předávat pouze oprávněné osobě dle zákona o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů budou předány k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Záměr se nachází na území s archeologickými nálezy, proto musí být respektovány povinnosti vyplývající ze zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a podmínky dané ve vyjádření orgánu státní památkové péče tj. MěÚ Chrudim ze dne 14.7.2022 . CR 056595/2022 OŠK/AK, spis.zn CR 055872/2022.
9. Při dotčení záměru silnic III/340 38 a III/340 39 a veřejně příslušných účelových komunikací v obci Tuněchody budou respektovány podmínky dané silničním správním úřadem MěÚ Chrudim a to rozhodnutí ze dne 15.3.2023 č.j. CR 024811/2023 ODP/Šu spis.zn. CR 089679/2022 Šu – povolení zvláštního užívání silnice a stanovisko ze dne 27.10.2022 č.j. CR 083965/2022 ODP/LD. K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o zpětném převzetí pozemků po zvláštním užívání.

10. Případné kácení dřevin v trase záměru bude v dostatečném předstihu projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim, OŽP, odd. přírodního prostředí ze dne 6.9.2022 č.j. CR 056273/2022 OŽP/MK k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro stavbu ČOV v odnímané ploše celkem 2 369 m².
12. K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o předání všech vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech.
13. Místní komunikace po uložení sítí bude protokolárně předána jejímu vlastníku – Obec Kočí. Doklad bude doložen k závěrečné kontrolní prohlídce.
14. Před ukončením stavby stavebník ve smyslu § 122 stavebního zákona **požádá o vydání kolaudačního souhlasu** a doloží náležitosti uvedené v § 122 odst. 1 stavebního zákona a náležitosti dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

III. Rozhoduje podle § 115 odst. 2 stavebního zákona

ukládá provedení zkušebního provozu

komunální čistírny odpadních vod obce Tuněchody za podmínek:

1. Doba zkušebního provozu ČOV je stanovena maximálně na 24 měsíců.
2. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které lze vydat pouze po provedení zkušebního provozu. Před zahájením zkušebního provozu požádá stavebník o kontrolní prohlídku stavby. Zkušební provoz může být zahájen až po provedení kontrolní prohlídky stavby, předložení všech potřebných dokladů a sdělení vodoprávního úřadu, že zkušební provoz může být zahájen.
3. Nakládání s vodami ve zkušebním provozu bude realizováno v rozsahu povolení uděleného ve výrocích V. a VI. tohoto rozhodnutí.
4. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník připojí zprávu o vyhodnocení výsledků zkušebního provozu za minimálně 12 měsíců a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona

ukládá předložení provozního řádu

komunální čistírny odpadních vod obce Tuněchody, a to nejpozději před zahájením zkušebního provozu.

III. podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) z jedné výpusti vodního díla - komunální čistírny odpadních vod

„ČOV Tuněchody“.

Místo nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových):

Název kraje	Pardubický
Název obce	Tuněchody (okres Chrudim);572420
Názvy katastrálních území	Tuněchody (okres Chrudim);771465
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	898/1
Název vodního toku	Náhon od Tuněchod

Číselný identifikátor vodního toku	10185474
Číslo hydrologického pořadí	1-03-03-1060-0-00
Název a kód vodního útvaru	HSL_1100 – Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe
Říční km vodního toku – vypouštění odpadních vod	2,700 km
Přímé určení polohy - výústní objekt (S-JTSK)	Y: 643015 X: 1066928

Rozsah nakládání s vodami:

Průměrné navržené	1,60 l/s
Maximální navržené	5,00 l/s
Maximální měsíční navržené	6.050 m ³
Roční navržené	49,80 tis. m ³
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12

Navržená jakost vypouštěných odpadních vod:

a) BSK ₅	0,650 t/r
b) CHSK _{Cr}	2,670 t/r
c) NL	0,730 t/r
d) N-NH ₄	0,600 t/r
g) P _{celk}	0,150 t/r
a) BSK ₅ přípustná hodnota 'p'	22 mg/l
a) BSK ₅ maximální hodnota 'm'	30 mg/l
b) CHSK _{Cr} přípustná hodnota 'p'	75 mg/l
b) CHSK _{Cr} maximální hodnota 'm'	140 mg/l
c) NL přípustná hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL maximální hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ hodnoty průměru	12 mg/l
d) N-NH ₄ maximální hodnoty	20 mg/l
g) P _{celk} hodnoty průměru	3* mg/l
g) P _{celk} maximální hodnota 'm'	8** mg/l

* aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C

Popis:

Jedná se o vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV obce Tuněchody do vod povrchových (vodní tok Náhon od Tuněchod) na pozemku p. č. 898/1 v katastrálním území Tuněchody. Velikost zdroje znečištění – 1000 EO.

Účel nakládání s vodami: Likvidace odpadních vod.

Druh vypouštěných odpadních vod: Městské odpadní vody.

- IV. podle § 9 odst. 1 a 2 a § 38 odst. 6 a 10 vodního zákona, a dále podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

s t a n o v u j e

povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **5 let od zahájení zkušebního provozu.**
2. Na odtoku z čistírny odpadních vod bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Kontrola způsobilosti měrného systému (otevřený žlab – měřidlo s volnou hladinou) bude ověřována minimálně jedenkrát za 6 let.

3. Pro posouzení dodržení hodnot stanovených emisních limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod budou v místě výusti z čistírny odpadních vod, případně v revizní šachtě za čistírnou odpadních vod, s četností 12× v období kalendářního roku odebírány vzorky a sledovány ukazatele znečištění BSK₅, CHSK_{Cr}, NL a N-NH₄⁺. Mimo limitované ukazatele budou dále se stejnou četností sledovány ukazatele znečištění N_{celk.} a P_{celk.}. Jedná se o 2 hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut. Pro posouzení účinnosti čištění bude s minimální četností 4× ročně sledována ve stejných ukazatelích kvalita odpadní vody na přítoku do ČOV. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu kalendářního roku. Odběry musí být prováděny za běžných provozních podmínek a nesmí být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích, povodních, apod.
4. Rozbory vzorků podle podmínky č. 3 budou prováděny dle platných technických norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Výsledky rozborů vzorků budou přehledně evidovány.
5. Každoročně vždy do 31. 1. následujícího roku budou výsledky stanovených měření předkládány zdejšímu vodoprávnímu úřadu a oprávněným subjektům (Povodí Labe, státní podnik; Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v. v. i.).
6. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění (t/rok) pro stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek stanovených v tomto povolení je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod.
7. Stanovené přípustné koncentrace „p“ pro BSK₅, CHSK_{Cr} a NL nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a při stanovené četnosti odběrů mohou být překročeny maximálně 2× v období kalendářního roku, a to nejvýše do maximální koncentrace „m“. Stanovené maximální koncentrace „m“ pro BSK₅, CHSK_{Cr} a NL jsou nepřekročitelné. Stanovené hodnoty průměru pro N-NH₄⁺ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Stanovené maximální koncentrace „m“ pro N-NH₄⁺ jsou nepřekročitelné. Stanovená maximální koncentrace „m“ pro N-NH₄⁺ platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Odůvodnění:

Dne 28.7.2023 podala Obec Tuněchody, IČO 00271080, se sídlem Tuněchody č.p. 2, 537 01 Chrudim, prostřednictvím zmocněnce - společnosti Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č. p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o vydání stavebního povolení k výše uvedeným stavbám vodních děl. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a stavebního zákona.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Povodí Labe, s.p. ze dne 25.7.2023 č.j. PLa/2023/022026 a stanovisko ze dne 18.10.2021 PLa/2022/033587
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko odboru ŽP 7.9.2022 č.j. CR 055871/2022 OŽP/Ry a ze dne 8.6.2023 č.j. CR 040726/2023 OŽP/Ry
- Městský úřad Chrudim, OŽP, odd. OEP – orgán ochrany ovzduší ze dne 4.8.2022 č.j. CR 056271/2022 OŽP/MI
- Městský úřad Chrudim, OŠK, úsek památkové péče vyjádření ze dne 14.7. 2022 č.j. CR 056595/2022 OŠK/AK, spis.zn CR 055872/2022
- Městský úřad Chrudim, OŽP, odd. PP – orgán ochrany ZPF ze dne 6.9.2022 č.j. CR 056273/2022 OŽP/MK spis.zn. CR 056273/2022.

- Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje ze dne 28.3.2023 CR 025897/2022 ÚPR/DOS
- Příslušný obecní stavební úřad ze dne 1.9.2023 č.j. CR 070160/2023 STO/PH
- Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Pardubicích, územ.prac. Chrudim ze dne 21.7.2022 č.j. KHSPA13336/2022/HP-CR
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy stanovisko ze dne 27.10.2022 č.j. CR 083965/2022 ODP/LD a ze dne 23.6.2023 č.j. CR 053908/2023 ODP/Pe
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy rozhodnutí ze dne 15.3.2023 č.j. CR 024811/2023 ODP/Šu spis.zn. CR 089679/2022 Šu
- Správa a údržba silnic PK souhlas ke zvláštnímu užívání ze dne 10.11.2022 č.j. SUSPK/12110/2022
- Policie ČR Kř policie PK, DI – stanovisko ze dne 26.9.2022 č.j. KRPE-63487-2/ČJ-2022-170306
- Obecní úřad Tuněchody – rozhodnutí k připojení pozemků k místní komunikaci ze dne 22.3.2023 č.j. 52/2023
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. ze dne 13.6.2023 č.j. O23070205210
- Sekce majetková ministerstva obrany ze dne 17.5.2023 č.j. MO 421558/2023-1322 spis.zn. 153880/2023-1322-OÚZ-BR
- GasNet Služby, s.r.o. z 26.5.2023 č.j. 5002820298
- ČEZ Distribuce, a. s. z 3.8.2023 č.j. 001127032343 č.j. 001127032456 a z 15.4.2023
- CETIN a.s. z 11.5.2023 č.j. 135689/23

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou dne 22.9.2023 zveřejněnou na úřední desce MěÚ Chrudim od 22.9.2023 do 9.10.2023. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Libor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT 0602230) v květnu 2023 pod zak.č. M23/015 jako dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Stavba byla umístěna Městským úřadem Chrudim, Stavebním odborem rozhodnutím č. j. CR 051623/2023 STO/Du ze dne 15.6.2023. Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl následně vydán obecním stavebním úřadem.

Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů jsou souhlasné, případné podmínky jsou zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb ve smyslu § 184a stavebního zákona.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.

S ohledem na skutečnost, že stavba ČOV obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit funkčnost a způsobilost k bezpečnému užívání a vlastnosti provedené stavby včetně dodržení podmínek stavebního povolení, vodoprávní úřad uložil provedení zkušebního provozu.

V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu veřejné infrastruktury užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Emisní limity vypouštěných odpadních vod byly stanoveny dle návrhu žadatele v souladu se stanoviskem správce vodního toku a správce povodí a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Podmínky povolení byly stanoveny v souladu s vodním zákonem a s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Rozsah nakládání s vodami a podmínky jsou v souladu se stanoviskem správce povodí Povodí Labe, státní podnik – nezávislého odborného orgánu, který v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 vodního zákona poskytuje stanovisko mimo jiné pro vydání povolení k nakládání s vodami, ve kterém posuzuje soulad záměru se zájmy sledovanými vodním zákonem, v daném případě ve věcech ochrany vodních poměrů a ochrany vod.

Doba platnosti povolení byla stanovena dle návrhu žadatele, v souladu se stanoviskem správce vodního toku a se správcem povodí a ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona, a to na 5 let.

Záměr byl projednán s orgánem ochrany přírody Městským úřadem Chrudim, Odborem životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, který nemá námítky.

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků řízení – stavební řízení:

Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):

Obec Tuněchody, IČO 00271080, Tuněchody č.p. 2, 537 01 Chrudim 1,

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 94k písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou):

Obec Tuněchody, IČO 00271080, Tuněchody č.p. 2, 537 01 Chrudim 1,

Vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. c) ad) stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):

Petr Tomášek, Tuněchody č.p. 195, 537 01 Chrudim 1

Jana Tomášková, Tuněchody č.p. 195, 537 01 Chrudim 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Marie Buchtelová, Tuněchody č.p. 55, 537 01 Chrudim 1

Petra Buchtelová, Tuněchody č.p. 55, 537 01 Chrudim 1

AAZ INVEST s.r.o., IDDS: za6ipyd

Martin Kroutil, Tuněchody č.p. 131, 537 01 Chrudim 1

Rostislav Kroutil, Tuněchody č.p. 85, 537 01 Chrudim 1

Josef Chmelík, Tuněchody č.p. 59, 537 01 Chrudim 1

Věra Chmelíková, Tuněchody č.p. 59, 537 01 Chrudim 1

První zemědělská a.s. Tuněchody, IDDS: i3zvq3g

Zdeňka Žáková, Orel č.p. 156, 538 21 Slatiňany

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tyto účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 1/5, 3, 5, 6, 7, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 21/1, 21/2, 22/2, 24, 30/1, 33, 37, 38/1, 38/2, 40, 42/3, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 53, 54/1, 54/3, 57/5, 58, 59, 60/1, 60/2, 66/1, 66/2, Č.j. CR 051623/2023 str. 10 70, 71, 75/1, 75/2, 75/3, 75/5, 78/1, 79/1, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 121/1, 121/2, 126, 128/1, 128/2, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 157, 175, 176/1, 177/1, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 192/1, 208, 209/1, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 220, 221, 222, 223, 225, 234, 235, 244, 247, 269, 273, 284, 296, 301, 305, 306, 309, 312, 322, 323, 327, 331, 334, 335, parc. č. 2/1, 2/5, 2/9, 5/1, 6, 8/1, 8/2, 10/5, 14/1, 14/2, 20/2, 21/1, 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 22/1, 22/3, 23/2, 23/3, 28/1, 28/4, 38/1, 38/2, 38/4, 41/1, 43, 44/1, 46/1, 46/2, 46/4, 46/6, 50/3, 52/1, 56/1, 58/1, 58/2, 58/3, 60/1, 74/1, 74/3, 76/1, 81/1, 83/1, 84/2, 85/1, 86/1, 86/2, 111, 113, 116/6, 116/7, 116/8, 116/12, 116/13, 116/14, 116/15, 118/4, 118/9, 118/10, 119/2, 123, 126/3, 126/5, 128/36, 128/37, 128/43, 128/44, 128/46, 128/48, 128/58, 128/64, 128/65, 128/66, 128/67, 128/68, 128/72, 128/81, 155, 158, 162/1, 162/2, 165/4, 168/5, 189/12, 208, 232, 254/2, 256/2, 257/1, 262/3, 262/6, 262/9, 270/12, 270/14, 305/2, 305/19, 305/20, 305/22, 305/23, 305/24, 305/26, 305/28, 305/29, 305/30, 305/31, 305/35, 305/37, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 306/10, 306/11, 306/12, 307/3, 307/6, 309/2, 309/11, 309/17, 316/6, 330, 625/7, 625/8, 689/3, 690/4, 732/1, 735/12, 735/18, 735/21, 735/22, 735/23, 735/25, 735/27, 735/29, 735/32, 735/36, 735/38, 739/2, 739/3, 739/4, 739/5, 739/6, 739/7, 739/8, 739/9, 739/10, 741/3, 742/3, 742/5, 742/7, 745/4, 745/12, 746/13, 840/9, 840/10, 844/5, 873/2, 873/3, 875/1, 886/2, 886/3, 886/4, 888/9, 888/11, 888/12, 888/16, 888/17, 888/19, 890/2, 890/7, 890/10, 890/11, 890/12, 890/15, 890/16, 890/19, 893/3, 893/5, 898/3, 898/4, 898/5, 898/6, 898/16, 898/19, 898/31, 898/32, 898/37, 898/60, 915, 916, 990, 997, 1005, 1007, 1008, 1009, 1018, 1021 v katastrálním území Tuněchody a další (viz situace).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Tuněchody č.p. 26, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 57, č.p. 178, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 65, č.p. 73, č.p. 38, č.p. 40, č.p. 133, č.p. 42, č.p. 108, č.p. 49, č.p. 101, č.p. 52, č.p. 1, č.p. 64, č.p. 13, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 90, č.p. 74, č.p. 55, č.p. 20, č.p. 24, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 86, č.p. 123, č.p. 2, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 98, č.p. 99, č.p. 100, č.p. 105, č.p. 103, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 154, č.p. 153, č.p. 113, č.p. 122, č.p. 116, č.p. 121, č.p. 114, č.p. 115, č.p. 118, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 126, č.p. 3, č.p. 124, č.p. 125, č.p. 127, č.p. 128, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 4, č.p. 54, č.p. 129, č.p. 32, č.p. 137, č.p. 138, č.p. 139, č.p. 142, č.p. 45, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 151, č.p. 149, č.p. 150, č.p. 144, č.p. 68, č.p. 145, č.p. 158, č.p. 155, č.p. 169, č.p. 170, č.p. 171, č.p. 172, č.p. 162, č.p. 161, č.p. 163, č.p. 164, č.p. 167, č.p. 174, č.p. 175, č.p. 180, č.p. 165, č.p. 196, č.p. 190, č.p. 187, č.p. 193, č.p. 194, č.p. 199, č.p. 198, č.p. 200, č.p. 202, č.p. 209, č.p. 211 a č.p. 214 a další (viz situace).

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových):

Žadatel podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Tuněchody, IČO 00271080, Tuněchody č.p. 2, 537 01 Chrudim 1,

Správce vodního toku podle § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. EP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. PP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče,
Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pa, IDDS: 23wai86
Pardubický kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Informace pro stavebníka:

Navržený záměr se týká majetku státu (dotčení pozemku p.č. 898/1 k.ú. Tuněchody) k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe s.p.. Stavebník je povinen uzavřít příslušné smluvní vztahy, které povedou k majetkoprávnímu vypořádání záměrem dotčeného majetku státu.

Povodí Labe s.p. upozorňuje, že vodní tok „Náhon od Tuněchod „ je sice vodním tokem, ale ve skutečnosti je to bývalý náhon, který je po většině roku plně závislý na dotování vodou z Chrudimky.

Upozorňujeme, že Povodí Labe s.p. nezodpovídá za škody způsobené povodněmi, chodem ledů apod.

Ke stavbě a zejména provozu ČOV bylo vydáno závazné stanovisko k nevyjmenovanému zdroji znečišťování ovzduší dne 4.8.2022 č.j. CR 056271/2022 OŽP/ML.

Při provádění stavby bude respektováno ustanovení § 152 a následujících, stavebního zákona.

- Stavebník musí dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, na ochranu osob na staveništi a neohrožit stavebně technický stav sousedních nemovitostí. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
- Veškerá podzemí zařízení v prostoru stavby budou před zahájením prací vytyčena a bude zajištěna jejich ochrana tak, aby nedošlo k jejich poškození a to i během provádění stavby. Zároveň budou respektovány podmínky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a zejména ČSN 7306005 (prostorová úprava vedení technického vybavení).
- Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
- Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno ihned po skončení stavebních prací dle pokynů správce komunikace.
- Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného stavu dle požadavků jejich správců/vlastníků. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 22.9.2023.

Obdrží:

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g - v zastoupení stavebníka
Petr Tomášek, Tuněchody č.p. 195, 537 01 Chrudim 1
Jana Tomášková, Tuněchody č.p. 195, 537 01 Chrudim 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Marie Buchtelová, Tuněchody č.p. 55, 537 01 Chrudim 1
Petra Buchtelová, Tuněchody č.p. 55, 537 01 Chrudim 1
AAZ INVEST s.r.o., IDDS: za6ipyd
Martin Kroutil, Tuněchody č.p. 131, 537 01 Chrudim 1
Rostislav Kroutil, Tuněchody č.p. 85, 537 01 Chrudim 1
Josef Chmelík, Tuněchody č.p. 59, 537 01 Chrudim 1
Věra Chmelíková, Tuněchody č.p. 59, 537 01 Chrudim 1
První zemědělská a.s. Tuněchody, IDDS: i3zvq3g
Zdeňka Žáková, Orel č.p. 156, 538 21 Slatiňany
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Dotčené orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. EP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. PP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pa, IDDS: 23wai86

Pardubický kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Ministerstvo obrany ČR sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Tuněchody, IDDS: pfia5iy

Toto oznámení musí být vyvěšeno **po dobu 15 dnů** na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Chrudim (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu Chrudim.

Podle § 25 odst. 5 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dne po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje

Vyvěšeno dne:

Zveřejněno dálkovým způsobem dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Grafické znázornění (volné měřítko)

